



Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом
Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский центр «Строительство»
ОАО «НИЦ» Строительство»

«Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций имени В.А. Кучеренко»
(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

Исх. №2- 505 от «08» 06 2010 г.

Генеральному директору
ООО «ПАЙПЛАЙФ РУС»
г-ну Байкову М.А.

В соответствии с договором № 647/24-35-10/ск от 20 апреля 2010 г. в Лаборатории сейсмостойких конструкций Центра исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство» выполнены испытания на сейсмическое воздействие 7÷9 баллов безнапорной системы трубопроводов на базе труб «Pragma» с двойной структурированной стенкой и пластиковых колодцев «Pipelife».

По результатам сейсмических испытаний на виброплатформе установлено, что указанные изделия могут быть использованы без каких-либо конструктивных изменений в районах РФ с сейсмичностью 7÷9 баллов. Подробно результаты испытаний безнапорной системы трубопроводов на базе труб «Pragma» с двойной структурированной стенкой и пластиковых колодцев «Pipelife» на сейсмические воздействия изложены в Техническом отчете ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Врио директора
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
Д.Т.Н



И.И. Ведяков

Исполнитель: А.В. Грановский
Тел./факс (499) 174-77-87